



THỊNH TRƯỜNG PHÁT
KẾT TỤC THÀNH - NỖI THÀNH CÔNG

VIMCERTS 316

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG THỊNH TRƯỜNG PHÁT
PHÒNG QUAN TRẮC VÀ XÉT NGHIỆM MÔI TRƯỜNG

Địa chỉ: LK423, Khu đất dịch vụ Yên Lộ, P. Yên Nghĩa,

Q. Hà Đông, TP. Hà Nội

Tel: 081.585.6611

Mail: ttp2022@thinhtruongphat.com.vn

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Số phiếu: 03767 /2024/PKQ(24.2115)

- Đơn vị yêu cầu : Công ty TNHH Aiden Việt Nam
- Địa chỉ : Lô đất L5, Khu công nghiệp Nam Sách, phường Ái Quốc, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam
- Địa điểm lấy mẫu : Lô đất L5, Khu công nghiệp Nam Sách, phường Ái Quốc, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam
- Ngày lấy mẫu : 03/06/2024
- Ngày trả kết quả : 20/06/2024
- Vị trí lấy mẫu :

STT	Mã hóa mẫu	Ký hiệu mẫu	Vị trí lấy mẫu	Loại mẫu
1	N050624-068	NT	Nước thải tại hố ga cuối trước khi xả ra hệ thống thu gom của khu công nghiệp (2319276,4; 590590,7)	Nước thải công nghiệp

- Kết quả thử nghiệm : Xem trang tiếp theo

1. Kết quả thử nghiệm chỉ có giá trị trên mẫu thử do khách hàng gửi hoặc mẫu do bộ phận quan trắc của Công ty CP Môi trường Thịnh Trường Phát lấy về.

2. Đơn vị yêu cầu, địa chỉ, địa điểm lấy mẫu được ghi theo yêu cầu của khách hàng.

3. Thời gian lưu mẫu: Không lưu mẫu đối với mẫu không khí, khí thải và vi sinh, 05 ngày làm việc đối với các mẫu còn lại

4. Hết thời gian lưu mẫu Công ty CP Môi trường Thịnh Trường Phát không chịu trách nhiệm về khiếu nại kết quả của khách hàng

5. KPH: Không phát hiện.

6. MDL: Giới hạn phát hiện của phương pháp

7. KPT: Không phân tích

BM/TT7.8-01

Ban hành lần: 03

Ngày có hiệu lực: 17/04/2023

Trang 1/3



KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

(Mã hóa mẫu: N050624-068)

STT	THÔNG SỐ	ĐƠN VỊ	PHƯƠNG PHÁP THỬ	KẾT QUẢ	QCVN 40:2011/ BTNMT
				NT	Cột A
1	pH ^(b)	-	TCVN 6492:2011	7,1	6 ÷ 9
2	BOD ₅ (20°C) ^(b)	mg/l	TCVN 6001-1:2008	5,00	30
3	COD ^(b)	mg/l	SMEWW 5220C:2017	12,5	75
4	TSS ^(b)	mg/l	TCVN 6625:2000	37	50
5	Pb ^(b)	mg/l	TCVN 6193:1996	KPH (MDL = 0,03)	0,1
6	NO ₃ ⁻ _N ^(b)	mg/l	SMEWW 4500.NO ₃ ⁻ .E:2017	0,619	-
7	Kẽm (Zn) ^(b)	mg/l	TCVN 6193:1996	KPH (MDL = 0,01)	3
8	Niken (Ni) ^(b)	mg/l	TCVN 6193:1996	KPH (MDL = 0,02)	0,2
9	Sắt (Fe) ^(b)	mg/l	TCVN 6177:1996	0,067	1
10	NH ₄ ⁺ _N ^(b)	mg/l	TCVN 6179-1:1996	0,27	5
11	Thiếc (Sn) ^(d)	mg/l	US EPA Method 200.8	0,016	-
12	Tổng N ^(b)	mg/l	TCVN 6638:2000	12,33	20
13	Tổng Photpho ^(b)	mg/l	TCVN 6202:2008	1,08	4
14	Coliform ^(b)	MPN/ 100ml	SMEWW 9221B:2017	4 x 10 ²	3000
15	Tổng dầu mỡ [#]	mg/l	SMEWW 5520B: 2017	1	-

Chú thích:

(b)- Thông số được chứng nhận Vimcerts;

(#)- Thông số chưa được công nhận trong Vimcerts 316 và được phân tích theo yêu cầu khách hàng;

- Kết quả thử nghiệm chỉ có giá trị trên mẫu thử do khách hàng gửi hoặc mẫu do bộ phận quan trắc của Công ty CP Môi trường Thịnh Trường Phát lấy về.
- Đơn vị yêu cầu, địa chỉ, địa điểm lấy mẫu được ghi theo yêu cầu của khách hàng.
- Thời gian lưu mẫu: Không lưu mẫu đối với mẫu không khí, khí thải và vi sinh, 05 ngày làm việc đối với các mẫu còn lại
- Hết thời gian lưu mẫu Công ty CP Môi trường Thịnh Trường Phát không chịu trách nhiệm về khiếu nại kết quả của khách hàng
- KPH: Không phát hiện.
- MDL: Giới hạn phát hiện của phương pháp
7. KPT: Không phân tích



(d)- Chỉ tiêu do nhà thầu phụ thực hiện; chỉ tiêu số 11 Viện khoa học công nghệ năng lượng và môi trường - Phòng phân tích độc chất môi trường (Vimcerts 079) thực hiện

- QCVN 40:2011/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp

- Cột A: quy định giá trị C của các thông số ô nhiễm trong nước thải công nghiệp khi xả vào nguồn nước được dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt

- N050624-068: Nước thải tại hố ga cuối trước khi xả ra hệ thống thu gom của khu công nghiệp (NT)

TM. PHÒNG THÍ NGHIỆM

Trần Thị Luyến

Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2024

P. GIÁM ĐỐC



Hữu Thị Ngân



1. Kết quả thử nghiệm chỉ có giá trị trên mẫu thử do khách hàng gửi hoặc mẫu do bộ phận quan trắc của Công ty CP Môi trường Thịnh Trường Phát lấy về.
2. Đơn vị yêu cầu, địa chỉ, địa điểm lấy mẫu được ghi theo yêu cầu của khách hàng.
3. Thời gian lưu mẫu: Không lưu mẫu đối với mẫu không khí, khí thải và vi sinh, 05 ngày làm việc đối với các mẫu còn lại
4. Hết thời gian lưu mẫu Công ty CP Môi trường Thịnh Trường Phát không chịu trách nhiệm về khiếu nại kết quả của khách hàng
5. KPH: Không phát hiện. 6. MDL: Giới hạn phát hiện của phương pháp 7. KPT: Không phân tích

